



Reconnaissance AEAJ N° 19795

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

MB srl
20121 Milano
Italy

Groupe 682 - Extincteurs portatifs à mousse

Produit ASTRA FS9IEN

Description Extincteur à pression permanente
Type: FS9IEN
Charge nominale: 9 l

Utilisation Températures limites: de -5°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation M. Masini S.r.l.: Rapport d'essai '4037-2005' (17.11.2005)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité 34A,233B
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 02.09.2020

Remplace l'attestation du 30.06.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAJ N° 19797

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

MB srl
20121 Milano
Italy

Groupe 683 - Extincteurs portatifs à poudre

Produit ASTRA PMB2EN

Description Extincteur à pression permanente
Type: PMB2EN
Charge nominale: 2 kg

Utilisation Températures limites: de -30°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation CSI Bollatte: Rapport d'essai 'CSI/026/05/LEP' (09.01.2006)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité 13A,89B,C
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 02.09.2020

Remplace l'attestation du 30.06.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAJ N° 19798

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

MB srl
20121 Milano
Italy

Groupe 683 - Extincteurs portatifs à poudre

Produit ASTRA PMB6EN

Description Extincteur à pression permanente
Type: PMB6EN
Charge nominale: 6 kg

Utilisation Températures limites: de -30°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation CSI Bollatte: Rapport d'essai 'CSI/006/05/LEP' (02.10.2005)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité 34A,233B,C
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 02.09.2020

Remplace l'attestation du 30.06.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAJ N° 19799

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

MB srl
20121 Milano
Italy

Groupe 683 - Extincteurs portatifs à poudre

Produit ASTRA PMB9EN

Description Extincteur à pression permanente
Type: PMB9EN
Charge nominale: 9 kg

Utilisation Températures limites: de -30°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation M. Masini S.r.l.: Rapport d'essai 'CSI/004/05/LEP' (01.10.2005)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité 55A,233B,C
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 02.09.2020

Remplace l'attestation du 30.06.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAJ N° 19807

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

MB srl
20121 Milano
Italy

Groupe

684 - Extincteurs portatifs au CO₂

Produit

ASTRA CM2ALEN

Description

Extincteur à pression permanente
Type: CM2ALEN
Charge nominale: 2 kg

Utilisation

Températures limites: de -30°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation

M. Masini S.r.l.: Rapport d'essai '4067-2005' (17.11.2005)

Conditions d'essai

EN 3-7

Appréciation

classes d'efficacité 34B
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

02.09.2020

Remplace l'attestation du

30.06.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAJ N° 19808

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

MB srl
20121 Milano
Italy

Groupe

684 - Extincteurs portatifs au CO₂

Produit

ASTRA CM5ALEN

Description

Extincteur à pression permanente
Type: CM5ALEN
Charge nominale: 5 kg

Utilisation

Températures limites: de -30°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation

M. Masini S.r.l.: Rapport d'essai '4065-2005' (17.11.2005)

Conditions d'essai

EN 3-7

Appréciation

classes d'efficacité 113B
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

02.09.2020

Remplace l'attestation du

30.06.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAJ N° 23766

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

MB srl
20121 Milano
Italy

Groupe 682 - Extincteurs portatifs à mousse

Produit ASTRA F2PLUS

Description Extincteur à cartouche de gaz
Type: F2PLUS
Charge nominale: 2 l

Utilisation Températures limites: de +5°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation CSI Bollatte: Rapport d'essai 'Nr. CSI/005/11/LEP' (05.10.2011)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité 8A,55B
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 07.09.2022

Remplace l'attestation du 13.12.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAJ N° 23767

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

MB srl
20121 Milano
Italy

Groupe 682 - Extincteurs portatifs à mousse

Produit ASTRA F3PLUS

Description Extincteur à cartouche de gaz
Type: F3PLUS
Charge nominale: 3 l

Utilisation Températures limites: de +5°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation CSI Bollatte: Rapport d'essai 'Nr. CSI/006/11/LEP' (05.10.2011)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité 13A,113B
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 07.09.2022

Remplace l'attestation du 13.12.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAJ N° 23768

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

MB srl
20121 Milano
Italy

Groupe 682 - Extincteurs portatifs à mousse

Produit ASTRA F6BI

Description Extincteur à cartouche de gaz
Type: F6BI
Charge nominale: 6 l

Utilisation Températures limites: de 0°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation M. Masini S.r.l.: Rapport d'essai 'Nr. 288-2009' (25.02.2009)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité 34A,233B
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 07.09.2022

Remplace l'attestation du 13.12.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAI N° 25990

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

M.B. S.r.l.
20025 Legnano Milano
Italy

Groupe 682 - Extincteurs portatifs à mousse

Produit ASTRA F6IX BIC

Description Extincteur à pression permanente
Type: F6IX BIC
Charge nominale: 6 l

Utilisation Températures limites: de 0°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation CSI Bollatte: Rapport d'essai 'Nr. CSI/004/13/LEP' (28.08.2013)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité 43A,233B
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 02.09.2020

Remplace l'attestation du 01.04.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy



Reconnaissance AEAJ N° 26490

Titulaire

Fire & Safety Work - Astra SA
Via Cantonale 59
6805 Mezzovico
Schweiz

Fabricant

M.B. S.r.l.
20025 Legnano Milano
Italy

Groupe 682 - Extincteurs portatifs à mousse

Produit ASTRA F9 BIC

Description Extincteur à pression permanent
Type: F9 BIC
Charge nominale: 9 l

Utilisation Températures limites: de 0°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation CSI Bollatte: Rapport d'essai 'Nr. CSI/008/13/LEP' (29.08.2013)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité 55A,233B
La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 08.09.2021

Remplace l'attestation du 10.02.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy